

Łągowik nr 3

156kW

długość trasy [metry]	spadek napięcia ΔU	przekrój kabla S [mm ²]	Kabel	żyła PE
20	0,18173	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²
40	0,36347	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²
60	0,54520	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²
80	0,72693	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²
100	0,90867	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²
120	1,09040	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²
150	1,36300	185	YKY 4x 1x185 mm ²	YKY 1x95 mm ²